

Содержание

Введение.....	3
1. Проведение внеплановой выездной проверки за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ: нормативно-правовая база и особенности лицензионного контроля.....	5
1.1. Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.....	5
1.2. Внеплановая выездная проверка лицензиатов.....	10
2. Проведение внеплановой выездной проверки в ООО «Мегаполис» за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.....	17
Заключение.....	22
Список литературы.....	24
Приложение 1.....	27
Приложение 2.....	32
Приложение 3.....	34

Фотолюминесцентная эвакуационная система, ФЭС – это совокупность фотолюминесцентных элементов, предназначенная для обеспечения эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе при аварийном отключении освещения, а также для обеспечения процесса ликвидации чрезвычайной ситуации.

В зависимости от конкретных условий разрабатывают и применяют ФЭС или используют отдельные элементы ФЭС, такие как знаки безопасности, символы ИМО, планы эвакуации, разметку контура дверей эвакуационных и аварийных выходов, сигнальную разметку для обозначения опасных мест.

ФЭС разрабатывают:

а) для типов зданий, сооружений, а также их отдельных частей, у которых площадь, вместимость и количество находящихся в них людей соответствуют нормативным показателям, установленным в НПБ 104. ФЭС и элементы ФЭС допускается использовать в составе смонтированных систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях по НПБ 104, кроме 5-го типа, для которого необходимо установить специальные требования (условия) применения ФЭС;

б) для потенциально опасных объектов (их отдельных частей), в том числе потенциально опасных морских (речных) объектов;

в) для зданий, сооружений и объектов без естественного освещения, но при наличии искусственного освещения (в том числе, подземных сооружений и объектов) площадью более 100 м²;

г) для особо опасных помещений и помещений с повышенной опасностью, соответствующих требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

д) для пассажирских транспортных средств, перевозящих более 36 пассажиров;

е) для транспортных средств специального назначения, имеющих на борту более 200 человек персонала.

ФЭС или элементы ФЭС применяют:

- в случаях, если установка аварийного освещения не предусмотрена;
- в дополнение к установленному аварийному освещению при необходимости повышения безопасности людей.

Цель данной работы – изучить проведение внеплановой выездной проверки за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Поставленная цель в ходе работы обусловила нижеследующие задачи:

- рассмотреть лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- изучить особенности внеплановых выездных проверок лицензиатов;
- провести внеплановую выездную проверку объекта на предмет лицензионных требований монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Работа структурно состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. В предложениях представлены заполненные документы, используемые инспектором при проведении внеплановой выездной проверки.

1. Проведение внеплановой выездной проверки за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ: нормативно-правовая база и особенности лицензионного контроля

1.1. Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Порядок деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»¹. В соответствии с данным Постановлением деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ включена в список работ, требующих обязательного лицензирования.

К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

¹Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (вместе с «Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (ред. от 28 марта 2017 г. ред. от 6 октября 2017 г. N 1219) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс

контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, а также федеральными законами, регулирующими осуществление видов деятельности в соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В соответствии с законодательством лицензионными требованиями при осуществлении лицензируемой деятельности являются:

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ и оказания услуг;

б) наличие в штате у соискателя лицензии (лицензиата) работников, заключивших с ним трудовые договоры, имеющих профессиональное техническое образование (профессиональную подготовку) и прошедших повышение квалификации, соответствующее выполнению работ и оказанию услуг, а также минимальный стаж работы (не менее чем у 50 процентов работников) в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года, - для юридического лица;

в) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) документов, подтверждающих получение профессионального технического образования (профессиональной подготовки), соответствующего выполнению работ и оказанию услуг, и прохождение повышения квалификации, а также минимальный стаж работы в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года, - для индивидуального предпринимателя;

г) повышение квалификации лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, в области лицензируемой деятельности не реже 1 раза в 5 лет;

д) выполнение лицензиатом требований, предъявляемых к проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, установленных

нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами в соответствии со статьей 20 Федерального закона «О пожарной безопасности»;

е) применение лицензиатом при осуществлении лицензируемой деятельности продукции, имеющей декларацию о соответствии или сертификат соответствия, которые предусмотрены частью 4 статьи 145 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в лицензирующий орган заявление и документы, указанные в части 1 и пункте 4 части 3 статьи 13 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также:

а) копии документов, подтверждающих квалификацию работников, осуществляющих лицензируемую деятельность, - для юридического лица;

б) копии документов, подтверждающих квалификацию соискателя лицензии, осуществляющего лицензируемую деятельность, - для индивидуального предпринимателя;

в) копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из документов, подтверждающих стаж работы работников, осуществляющих лицензируемую деятельность, - для юридического лица;

г) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ и оказания услуг.

Представление соискателем лицензии заявления и документов, необходимых для получения лицензии, их приема лицензирующим органом, принятие лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии), переоформлении, приостановлении,

возобновлении ее действия, выдаче дубликата, копий лицензий, а также ведение информационного ресурса и реестра лицензий, предоставление сведений, содержащихся в информационном ресурсе и реестре лицензий, осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».

При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных соискателем лицензии (лицензиатом) документах, лицензирующий орган запрашивает необходимые для предоставления государственных услуг в области лицензирования сведения, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, в порядке, установленном Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Информация, содержащая сведения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», размещается лицензирующим органом в официальных электронных или печатных средствах массовой информации лицензирующего органа, а также на информационных стендах в помещениях лицензирующего органа в течение 10 дней со дня:

- а) официального опубликования нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к лицензируемой деятельности;
- б) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении и переоформлении лицензии, приостановлении и возобновлении действия лицензии;
- в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации юридического лица или прекращении его деятельности в результате реорганизации, о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.

При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности, не указанному в лицензии, и (или) выполнять новые работы и оказывать новые услуги, составляющие лицензируемую деятельность, не указанные в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и (или) работы и услуги, которые лицензиат намерен выполнять и оказывать, а также:

а) сведения о наличии у лицензиата оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимым для выполнения работ и оказания услуг;

б) сведения о наличии у лицензиата работников, имеющих профессиональное техническое образование (профессиональную подготовку), соответствующее выполнению работ и оказанию услуг, - для юридического лица;

в) сведения о наличии у лицензиата профессионального технического образования (профессиональной подготовки), соответствующего выполнению работ и оказанию услуг, - для индивидуального предпринимателя;

г) сведения о повышении квалификации работников лицензиата в области лицензируемой деятельности - для юридического лица.

Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. Внеплановая выездная проверка лицензиатов

В соответствии Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или лицензиата в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона, являются состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям.

Данные внеплановые выездные проверки проводятся без согласования с органом прокуратуры, за исключением проведения внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в пункте 2 части 10 статьи 19 Федерального закона №99-ФЗ.

Выездная проверка возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований осуществляется по адресу места нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя, в том числе по заявленным адресам филиалов, представительств и иных обособленных подразделений.

В случае, если соискатель лицензии заявляет адрес места нахождения организации, адреса филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, которые располагаются территории другого субъекта Российской Федерации (в закрытых административно-территориальных образованиях, в особо важных и режимных организациях), ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации, в адрес которого поступило заявление, направляет поручение о проведении проверки в соответствующее ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации (специальное подразделение).

При принятии решения о необходимости проведения выездной проверки (при поступлении поручения о проведении проверки) руководитель (заместитель руководителя) ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации, специального подразделения в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего поручения издает распоряжение о проведении проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований.

Распоряжение о проведении проверки возможности выполнения лицензионных требований либо его копия, заверенная печатью лица, издавшего распоряжение, предъявляется должностным лицом, осуществляющим мероприятие по контролю, руководителю или иному должностному лицу юридического лица либо индивидуальному предпринимателю одновременно со служебным удостоверением.

Проверка возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований может проводиться только тем должностным лицом, которое указано в распоряжении о проведении проверки возможности выполнения лицензионных требований.

Продолжительность проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований не должна превышать двадцать рабочих дней.

По результатам проведения документарной (выездной) проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований должностным лицом ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации, осуществлявшим проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах.

Один экземпляр акта проверки вручается руководителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю под роспись либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта, хранящемуся в подразделении ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации. Подразделение, осуществлявшее проверку по поручению, готовит три экземпляра акта.

Третий экземпляр акта в течение двух рабочих дней после его оформления направляется в ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации, давшее поручение о проведении проверки.

В случае, если в процессе проведения проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о их невыполнении соискателем лицензии, соискатель лицензии вправе представить в ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации до принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии документы, подтверждающие устранение выявленных в ходе проверок нарушений.

Руководитель подразделения ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации после оформления акта (поступления из другого подразделения) на основании результатов проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований, а также на основании проведенной проверки полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии в течение трех рабочих дней подает рапорт руководителю ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии на основании поступившего рапорта в течение пяти рабочих дней оформляется приказом ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации, который подписывается руководителем или лицом, замещающим его в установленном порядке.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации вручает в течение трех рабочих дней со дня принятия этого решения соискателю лицензии или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в предоставлении лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся

основанием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки соискателя лицензии.

В день подписания приказа о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации направляет соответствующую информацию в ДНПР МЧС России, для включения ее в реестр лицензий.

В срок, не превышающий пяти рабочих дней после подписания приказа о предоставлении лицензии, ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации направляет сведения о предоставленных лицензиях в адреса мест нахождения налоговых органов, осуществивших регистрацию юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Подразделения ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, специальные подразделения в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» формируют и ведут лицензионные дела соискателей лицензии и (или) лицензиатов.

Решение лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицензии или действия (бездействие) лицензирующего органа могут быть обжалованы соискателем лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В ходе проверок оценивается весь комплекс вопросов, касающихся организации и исполнения административных процедур, в том числе:

Полнота и качество предоставления государственной услуги;

- полнота и законность исполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность по организации и предоставлению государственной услуги;

- качество планирования работы с учетом анализа результатов контрольной деятельности и степень исполнения запланированных проверок;

- качество актов проверок и предписаний по устранению нарушений лицензионных требований, оформляемых по результатам проверок;
 - своевременность выполнения запланированных проверок;
 - наличие и порядок ведения документации;
 - качество анализа результатов работы по осуществлению и исполнению административных процедур;
- полнота использования полномочий, предоставленных ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации;
- качество проверок работы ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации и эффективность принимаемых мер по улучшению их работы.

По результатам проверки составляется акт, который представляется на утверждение руководителю, выдавшему служебное задание на проведение проверки.

Органом, в отношении которого проводилась проверка, в 10-дневный срок с момента утверждения акта проверки разрабатывается и согласовывается с руководителем органа, осуществлявшего проверку, план мероприятий по устранению выявленных недостатков, а также назначаются ответственные лица по контролю за их устранением.

Контрольная проверка проводится по решению вышестоящего органа МЧС России с учетом сроков выполнения плана устранения недостатков, выявленных при проведении плановой (внеплановой) проверки.

Внеплановая проверка назначается:

- для оценки результатов работы по отдельным направлениям деятельности;
- для проверки жалоб на действия (бездействия) и решения должностных лиц, принимаемые в ходе предоставления государственной услуги.

1.3. Требования пожарной безопасности к фотолюминесцентным эвакуационным системам и их элементам

Материалы, применяемые для изготовления элементов ФЭС, по показателям безопасности должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и правилам, а также нормативным документам по пожарной безопасности.

Выделение веществ, вредных для здоровья человека из элементов ФЭС, не должно превышать допустимых значений, установленных ГОСТ 25779 (2.33).

Для материалов, из которых изготовлены элементы ФЭС, следует определять показатели пожарной опасности: - кислородный индекс (для полимерных пленок и пластиков); - группу воспламеняемости.

Значения показателей пожарной опасности должны быть:

- не менее 18 % - кислородный индекс;
- не ниже В2 - группа воспламеняемости.

Материалы, применяемые для изготовления элементов ФЭС, должны обладать электростатическими свойствами, исключающими или предупреждающими возникновение разрядов статического электричества, способных стать источником зажигания или взрыва по ГОСТ 12.1.018.

Показатели пожарной опасности материалов определяют по ГОСТ 12.1.044 (4.14) – в части кислородного индекса и по ГОСТ 30402 – в части группы воспламеняемости.

Контроль качества функционирования ФЭС проводит лицо, ответственное за пожарную безопасность и (или) гражданскую оборону объекта в следующие календарные сроки:

- еженедельно - на потенциально опасных объектах, в том числе потенциально опасных морских (речных) объектах, особоопасных помещениях, а также на транспортных средствах;
- ежемесячно - в остальных случаях.

Контролю качества функционирования ФЭС подлежат:

- внешний вид элементов;
- комплектность элементов в соответствии с проектной документацией;
- фотометрические характеристики: относительная яркость свечения и при необходимости длительность послесвечения элементов ФЭС после отключения источников освещения.

Контроль относительной яркости свечения элементов ФЭС проводят визуально сравнением яркости свечения элемента с яркостью свечения контрольного (эталонного) образца через 10 и 60 мин после отключения источников освещения с учетом адаптации органа зрения к условиям темноты.

Инструментальный контроль (измерение) яркости свечения элементов ФЭС на стадии эксплуатации проводят при необходимости один раз в пять лет.

Результаты измерения оформляют протоколом с указанием:

- даты и места проведения измерения;
- вида элемента (элементов) ФЭС;
- типа измерительного прибора;
- температуры окружающей среды, типа источников освещения;
- освещенности поверхности элемента ФЭС;
- яркости свечения через 10 и 60 мин после отключения источников освещения.

При обнаружении у элементов ФЭС фотометрических характеристик, не соответствующих требованиям, последние подлежат замене на соответствующие им новые элементы.

2. Проведение внеплановой выездной проверки в ООО «Мегаполис» за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

В качестве предприятия для проведения внеплановой выездной проверки за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ взято общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Мегаполис», расположенное по адресу: г. Железногорск, ул. Штефана, 8.

Отрасль предприятия: общестроительные организации.

Виды деятельности:

- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство электромонтажных работ;
- производство штукатурных работ;

Предприятие на строительном рынке ЗАТО г. Железногорск выполняет следующие работы:

- возведение жилых зданий;
- возведение промышленных зданий и сооружений;
- строительные услуги.

25 мая 2018 года за № 199 было издано распоряжение о внеплановой выездной проверке ООО «Мегаполис».

Задачами проверки явилось осуществление лицензионного контроля.

Предметом проверки явились содержащиеся в документах лицензиата – ООО «Мегаполис» сведения о его деятельности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий,

сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям, а также выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

Уполномоченным за проведение проверки назначен Власов Иван Иванович - инспектор отделения ОиО ГПН ОГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России».

В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) с 05.06.2018 по 25.06.2018 осуществить анализ документов, используемых при осуществлении лицензируемой деятельности, в том числе осуществить проверку:

- наличия у лицензиата оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ и оказания услуг;

- наличия в штате у лицензиата работников, заключивших с ним трудовые договоры, имеющих профессиональное образование (профессиональную подготовку), соответствующее выполнению работ и оказанию услуг, а также минимальный стаж работы (не менее чем у 50 процентов работников) в области лицензируемой деятельности, составляющий три года, - для юридического лица;

- повышения квалификации лиц находящихся в штате у лицензиата в области лицензируемой деятельности не реже одного раза в пять лет;

- выполнения лицензиатом требований, предъявляемых к проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, установленных

нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами в области пожарной безопасности;

- применения лицензиатом при осуществлении лицензируемой деятельности продукции, имеющей декларацию о соответствии или сертификат соответствия, которые предусмотрены частью 4 статьи 142 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2) с 05.06.2018 по 25.06.1018 составление акта проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований. В случае выявления при проведении проверки нарушения лицензиатом лицензионных требований:

- выдача лицензиату (иному уполномоченному им лицу) предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;

- возбуждение дела об административном правонарушении (при наличии оснований, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях).

В перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля вошел Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- копия Устава предприятия;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

- копия протокола собрания учредителей (протокол собрания участников Общества) или иной документ о назначении на должность руководителя предприятия;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документы, подтверждающие наличие собственной и (или) арендуемой материально-технической базы и помещений (собственные и (или) арендуемые механизмы и оборудование, средства измерения и средства контроля качества выполненных работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности;
- копии документов о метрологической поверке оборудования, средств измерений и средств контроля качества, используемых при выполнении работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- сведения о квалификации работников юридического лица, которые непосредственно участвуют в осуществлении работ:
 - копии документов об образовании (дипломы, аттестаты, свидетельства и т.п.), трудовых книжек (выписки из трудовых книжек), трудовых договоров (соглашений);
 - копии документов (удостоверения, свидетельства, дипломы и т.п.), удостоверяющих окончание упомянутыми работниками специальных курсов повышения квалификации, если образование по профилю деятельности получено или предыдущие курсы повышения квалификации окончены более пяти лет назад;
 - описание системы контроля качества осуществляемых юридическим лицом работ. В качестве описания системы контроля качества может быть предоставлено:
 - копия Руководства по качеству, разработанного в соответствии с требованиями ГОСТ Р;
 - справка (в произвольной форме), содержащая сведения о наличии и формах контроля качества (организация входного, пооперационного и выходного контроля качества работ), подписанная

руководителем, с приложением копий документов (приказов о назначении ответственных за организацию контроля качества, инструкций и др.).

В ходе проведения выездной внеплановой проверки нарушения лицензиатом обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, - не выявлено.

В соответствии с проведенной проверкой был составлен Акт.

Заключение

Порядок деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». В соответствии с данным Постановлением деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ включена в список работ, требующих обязательного лицензирования.

К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, а также федеральными законами, регулирующими осуществление видов деятельности в соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных соискателем лицензии (лицензиатом) документах, лицензирующий орган запрашивает необходимые для предоставления государственных услуг в области лицензирования сведения, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, в порядке, установленном Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В качестве предприятия для проведения внеплановой выездной проверки за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ взято общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Мегаполис», расположенное по адресу: г. Железногорск, ул. Штефана, 8.

Задачами проверки явилось осуществление лицензионного контроля.

Предметом проверки явились содержащиеся в документах лицензиата – ООО «Мегаполис» сведения о его деятельности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям, а также выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

Уполномоченным за проведение проверки назначен Власов Иван Иванович - инспектор отделения ОиО ГПН ОГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России».

В ходе проведения выездной внеплановой проверки нарушения лицензиатом обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, - не выявлено.

В соответствии с проведенной проверкой был составлен Акт.

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс
3. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.07.2018 N 272-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017 № 244-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс
5. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 29.07.2017 N 216-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс
6. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ред. от 02.07.2013 N 185-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс
7. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс
8. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс

9. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» (ред. от 26.05.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс
10. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» (ред. от 30 декабря 2017 г. N 1717) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс
11. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (вместе с «Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (ред. от 28 марта 2017 г. ред. от 6 октября 2017 г. N 1219) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс
12. Постановление Правительства РФ от 10 июня 2013 г. N 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» (ред. от 28.02.2018 № 205) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс
13. Постановление Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры» (ред. от 28 апреля 2015 г. № 403) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс
14. Приказ МЧС России от 07.06.2016 N 312 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по тушению пожаров в

населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры» (ред. от 7 декабря 2016 г. N 668) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс

15. Приказ МЧС России от 16 октября 2013 г. N 665 г. «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (ред. от 7 декабря 2016 г. N 668) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс

Приложение 1

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России"
667977, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 76-37-00, ugps7@atomlink.ru

Отдел государственного пожарного надзора
667977, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 76-37-00, 77-15-89, 75-00-17, ogpn_ugps7@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора)
о проведении _____ внеплановой / выездной _____ проверки
(плановой / внеплановой, документарной /
выездной)
юридического лица

от "25" мая 2018 г. № 199

1. Провести проверку в отношении Общество с ограниченной ответственностью
(наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии))
«Мегаполис» (ООО «Мегаполис»)
индивидуального предпринимателя)

7. Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО, Железнодорожск, г. Железнодорожск, улица
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или
Штефана, 8 и место (а) фактического осуществления деятельности: Красноярский
место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического
осуществления им деятельности)
край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, улица Штефана, 8

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: Власов

Иван Ивановича – главного специалиста отделения ОиО ГПН ОГПН ФГКУ "Специальное
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), уполномоченного (ых)
управление ФПС № 2 МЧС России" – государственного инспектора ФГКУ "Специальное
на проведение проверки)
управление ФПС № 2 МЧС России" по пожарному надзору;
Власов Иван Ивановича – инспектора отделения ОиО ГПН ОГПН ФГКУ "Специальное
управление ФПС № 2 МЧС России" – государственного инспектора ФГКУ "Специальное
управление ФПС № 2 МЧС России" по пожарному надзору

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
должности привлекаемых

к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации

и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: Проверки лицензионных требований

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

задачами настоящей проверки осуществление лицензионного контроля являются:

6. Предметом настоящей проверки является:

содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям, а также выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 05 июля 2018 года

Проверку окончить не позднее 25 июля 2018 года

8. Правовые основания проведения Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ проверки:

(ссылка на положение нормативного
правового акта, в

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных)
правовых актов,

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; Федеральный закон от

устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Федеральный закон от 04 сентября 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.12 года № 790 "О федеральном государственном пожарном надзоре"; Постановление Правительства Российской

Федерации от 31 января 2012 г. № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры»;

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

с 05.06.2018 по 25.06.2018 осуществить анализ документов, используемых при осуществлении лицензируемой деятельности, в том числе осуществить проверку:

- наличия у лицензиата оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ и оказания услуг;

- наличия в штате у лицензиата работников, заключивших с ним трудовые договоры, имеющих профессиональное образование (профессиональную подготовку), соответствующее выполнению работ и оказанию услуг, а также минимальный стаж работы (не менее чем у 50 процентов работников) в области лицензируемой деятельности, составляющий три года, - для юридического лица;

- повышения квалификации лиц находящихся в штате у лицензиата в области лицензируемой деятельности не реже одного раза в пять лет;

- выполнения лицензиатом требований, предъявляемых к проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами в области пожарной безопасности;

- применения лицензиатом при осуществлении лицензируемой деятельности продукции, имеющей декларацию о соответствии или сертификат соответствия, которые предусмотрены частью 4 статьи 142 Федерального закона от 22 2008 г. N 173-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

с 05.06.2018 по 25.06.2018 составление акта проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований. В случае выявления при проведении проверки нарушения лицензиатом лицензионных требований:

- выдача лицензиату (иному уполномоченному им лицу) предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;

- возбуждение дела об административном правонарушении (при наличии оснований, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях).

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля

(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их Приказ МЧС
наличии): России

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (утв. приказом МЧС РФ от 28 мая 2012 г. N 291)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- копия Устава предприятия;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

- копия протокола собрания учредителей (протокол собрания участников Общества) или

иной документ о назначении на должность руководителя предприятия;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- документы, подтверждающие наличие собственной и (или) арендуемой материально-технической базы и помещений (собственные и (или) арендуемые механизмы и оборудование, средства измерения и средства контроля качества выполненных работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности;

- копии документов о метрологической поверке оборудования, средств измерений и средств контроля качества, используемых при выполнении работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- сведения о квалификации работников юридического лица, которые непосредственно участвуют в осуществлении работ:

- копии документов об образовании (дипломы, аттестаты, свидетельства и т.п.), трудовых книжек (выписки из трудовых книжек), трудовых договоров (соглашений);

- копии документов (удостоверения, свидетельства, дипломы и т.п.), удостоверяющих окончание упомянутыми работниками специальных курсов повышения квалификации, если образование по профилю деятельности получено или предыдущие курсы повышения квалификации окончены более пяти лет назад;

- описание системы контроля качества осуществляемых юридическим лицом работ. В качестве описания системы контроля качества может быть предоставлено:

- копия Руководства по качеству, разработанного в соответствии с требованиями ГОСТ Р;

- справка (в произвольной форме), содержащая сведения о наличии и формах контроля качества (организация входного, пооперационного и выходного контроля качества работ), подписанная руководителем, с приложением копий документов (приказов о назначении ответственных за организацию контроля качества, инструкций и др.);

Копии вышеуказанных документов необходимо заверить печатью юридического лица и подписью руководителя юридического лица.

Начальник ОГПН ФГКУ "Специальное управление ФПС
№ 2

(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа
МЧС России" - главный государственный инспектор
государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля,
ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России"
издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)
по пожарному надзору Мохов А. А.

(подпись, заверенная
печатью)

Власов Иван Иванович главный специалист ООиО ГПН ОГПН ФГКУ "Специальное
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица,
непосредственно подготовившего проект
управление ФПС № 2 МЧС России" - государственный инспектор ФГКУ "Специальное
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение 2

МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Генеральному директору ООО "Мегаполис "

Зорину В. С.

**ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
№7
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ»**

(ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»)

ул. Ленина, д. 54, г. Железнодорожск Красноярского края, 667977
тел.: 8(3919) 76-37-00, факс: 8(3919) 76-70-00
email: ugps7@atomlink.ru

№ _____
На № _____ от _____

**Уведомление о проведении плановой
выездной проверки**

Уважаемый Вадим Сергеевич!

Сообщаю Вам, что в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и планом проведения плановых проверок отделом государственного пожарного надзора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России" в период с 05 июля 2018 года по 25 июля 2018 года будет проведена плановая выездная проверка ООО «Мегаполис» по соблюдению лицензионных требований.

Направляю копию распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 25.05.2018 № 199.

Вам необходимо представить до 05 июля 2018 года в отдел ГПН ФГКУ "Специальное управление ФПС № 7 МЧС России" по адресу: Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54 заверенные копии документов, указанных в п. 11 Распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 25.07.2018 № 92. Копии указанных документов необходимы для исполнения государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности тушению пожаров.

Уведомляю Вас, что за не представление или несвоевременное представление сведений (информации), а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.2 Кодекса Российской Федерации "Об административных правонарушениях".

В соответствии со ст. 75 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 № 794-ФЗ юридические лица, или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начало проверки 05 июля 2018 года в 10 часов 00 минут на месте осуществления деятельности по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, улица Штефана, 8, в связи с чем прошу Вас присутствовать при проведении проверки лично или обеспечить присутствие уполномоченного представителя (с доверенностью) ответственного за организацию, обеспечение доступа, предоставление сведений и

документов о состоянии пожарной безопасности объекта защиты при осуществлении государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности.

В случае Вашей неявки, либо неявки Вашего уполномоченного представителя для проведения проверки в кабинете № 222 в здании ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России", расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54, в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.4.1 «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица государственного контроля (надзора)» Кодекса Российской Федерации "Об административных правонарушениях" и направлен в адрес суда для рассмотрения.

Приложение: Копия Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 25.05.2018 № 199 на 2 л. в 1 экз. только в адрес.

Начальник Отдела ГПН ФГКУ "Специальное
управление ФПС № 2 МЧС России" -
главный государственный инспектор ФГКУ
"Специальное управление ФПС №2 МЧС России"
по пожарному надзору

А. А. Мохов

И. И. Власов
77-22-73

Приложение 3

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России"
667977, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 76-37-00, ugps7@atomlink.ru

Отдел государственного пожарного надзора
667977, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 76-37-00, 77-15-89, 75-00-17, ogpn_ugps7@mail.ru

ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС
России"

(место составления акта)

"26" июля
2018 г.

(дата составления акта)

по адресу: 667977, Красноярский край,
ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск,
ул. Ленина, 54, кабинет 222

17 час. 20 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 199

По адресу / адресам: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск,

(место проведения проверки)
улица Л. Южная, 25

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ФГКУ
"Специальное

(вид документа с указанием

реквизитов (номер, дата))

управление ФПС № 2 МЧС России" по пожарному надзору № 199 от 25.05.2018г.

была проведена плановая \ выездная проверка в
отношении:

(плановая / внеплановая, документарная /

выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «Мегаполис» (ООО «Мегаполис»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения
проверки:

"05" июля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

"08" июля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

"11" июля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 час. 00 мин.

"12" июля 2018 г. с 17 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность
проверки:

4 дня / 5 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОГПН ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России"
(наименование органа государственного контроля)

(надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при

проведении выездной
проверки)

Зорин Вадим Сергеевич

(фамилии, инициалы,

подпись, дата, время)

25 мая 2018 г. 10 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо (а), проводившее
проверку:

Власов Иван Иванович, главный специалист

(фамилия, имя, отчество

(последнее – при наличии), должность должностного лица

отделения ОиО ГПН отдела ГПН ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС
России" –

(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к
участию к проверке экспертов, экспертных организаций
государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС
России" по

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности
экспертов и/или наименование экспертных организаций с
пожарному надзору;

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки
присутствовали:

Зорин Вадим Сергеевич - Генеральный

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность

директор Общества с ограниченной ответственностью «Мегаполис»

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- **нарушений не выявлено** лицензиатом лицензионных требований _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
уполномоченного представителя юридического лица,

(подпись
индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
уполномоченного представителя юридического лица,

(подпись
индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту _____ 1. Копия уведомления о проведении плановой
документы: _____ выездной
_____ проверки от 25.05.2018 г. № 199

_____ 2. Объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за пожарную безопасность

_____ 3. Акт проверки соответствия выполненным лицензиатом работ по монтажу,
техническому

_____ обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений

_____ нормативным документам от 26.06.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

М.Л.П.

Подписи лиц, проводивших проверку:

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен (а), акт со всеми приложениями получил (а):

Зорин Вадим Сергеевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Мегаполис»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___» июля 2018 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

(подпись уполномоченного

Пометка об отказе от совершения подписи:

должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

(подпись уполномоченного